



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28 E-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8 т/ф: 8 (49241) 2-43-87

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №Г 1715

От «22» октября 2020 г.

Наименование пробы (образца)	Вода подземных источников централизованного водоснабжения
Код пробы (образца)	Г 1715.21.10.20
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	21.10.2020 г., 7 часов 45 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	21.10.2020 г., 8 часов 35 мин.
Даты проведения исследований	21.10.2020 – 22.10.2020 г.
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник».
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Усады, скважина 682.
Отбор проб проводился	Представителем ООО «Водник» Новиковым В.Н.
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
Условия транспортировки*	Автотранспортом
Условия хранения*	-
Основание	Заявка № 429 от 16.10.2020 г.
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	- Запах при 20 ⁰	0	2	Баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2.	- Запах при 60 ⁰	0	2	Баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3.	- Привкус	0	2	Баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
4.	- Цветность	Менее 5,0	20	Баллы	ГОСТ 31868-2012
5.	- Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
6.	- Железо	Менее 0,1	0,3 мг/дм ³	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п.2)

Исследования проводили

Должность	Ф.И.О.
Химик-эксперт медицинской организации	Титова О.А.

** - заполняется по требованию заказчика.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	0	не более 50 КОЕ	Количество образующих колонии единиц в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1)
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	Количество бактерий в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	Количество бактерий в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)

Исследования проводились:

Должность	Ф.И.О.
Врач-бактериолог	Пучкова Н.В.

** - заполняется по требованию заказчика.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____

Рыбина Н.П.
Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ заместитель руководителя ИЛЦ: _____

Печников С.В.
Ф.И.О.

